УТВЕРЖДАЮ
Директор
МБУК ГДК «Железнодорожник»
_____ Турчук М.В.
«11» января 2018 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 8
объекта и услуг для инвалидов и других МГН

Общие сведения об объекте (краткая характеристика объекта)

1.1. Наименование отрасли (сферы деятельности): Дом Культуры
(указывается: объект здравоохранения; объект образования; объект социальной защиты населения; объект физической культуры и спорта; объект культуры и туризма; объект информации и связи; объект транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры; объект жилого фонда; объект потребительского рынка и сферы услуг; объект службы занятости и места приложения труда; административный объект; иное)

1.2. Адрес объекта Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Пушкина, 45.
1.3. Сведения о размещении объекта:
2х этажное кирпичное отдельно стоящее, 625 кв.м
наличие прилегающего земельного участка (да, **нет**); _____ кв.м
1.4. Год постройки здания 1955 г, капитального ремонта/реконструкции 2008 г.

*проектная документация на (вид работы)*_____ *утверждена / прошла экспертизу в срок* _____

1.5. Дата предстоящих плановых работ: текущего 2018 г., *капитальный ремонт* -_____;
реконструкция _____ *; строительство нового здания* _____*; иное*
_____

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) – полное и краткое наименование *(согласно Уставу)*
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Городской Дом Культуры «Железнодорожник» МБУК ГДК «Железнодорожник»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 652873 Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Пушкина, дом № 45,
1.8. Основание для пользования объектом *(*оперативное управление*, аренда, собственность, иное* _____*)*
1.9. Форма собственности (государственная*, негосударственная, иное* муниципальная)
1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная, иное* _____)
1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики», МКУ «УК и МП»
1.12. Адрес вышестоящей организации, координаты для связи: 652870, Кемеровская обл.,г. Междуреченск, пр. Строителей, 20, каб.93 тел.2-19-48; kulmeg@rikt.ru

Характеристика деятельности организации на объекте
(краткая характеристика предоставляемых услуг)

2.1. Вид (или тип) объекта *(согласно отраслевой классификации и Уставу)*: Культура
2.2. Виды оказываемых услуг (виды деятельности, согласно Уставу)
Проведение культурно-массовой, театрально-зрелищной, развлекательно-познавательной, досуговой, просветительской работы с населением. Создание и организация работы творческих коллективов; организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов; проведение спектаклей, концертов; проведение массовых театрализованных праздников и представлений

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, в том числе с проживанием; на дому; дистанционно; иное_____)
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети; граждане трудоспособного возраста; граждане пожилого возраста; все возрастные категории) _____
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха,

*К - передвигающиеся на коляске; О - нарушения опорно-двигательного аппарата, в т.ч.: **О-н** - поражение нижних конечностей; **О-в** - поражение верхних конечностей; **С-п** - полное нарушение зрения (слепота); **С-ч** - частичное нарушение зрения; **Г-п** – полное нарушение слуха (глухота); **Г-ч** - частичное нарушение – слуха; **У** – нарушения умственного развития*

Состояние доступности объекта и услуг

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Автобус № 18 до остановки «Казначейство», автобусами № 8, 1, 2, 9, 101 до остановки «Орджоникидзе»
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
Наличие специального транспортного обслуживания (социальное такси) нет
Необходимые организационные решения: обучить сотрудников и прописать в должностных инструкциях обязанность помощи инвалидам.
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 250-500 м
3.2.2 Время движения (пешком) 3-5 мин
3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; *регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;* нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, *нет* (от остановки на нерегулируемом пешеходном переходе съезды не соответствуют нормативу, бордюры высотой 20 см)
Их обустройство для инвалидов на коляске: *да,* нет (_____)

3.2.7 Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) / нет

3.2.8 Организовано сопровождение на пути движения инвалидам (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) / нет
Необходимые организационные решения _____

3.3. Организация доступности объекта и услуг для инвалидов – форма обслуживания на « 21 » декабря 2017 г.*

Категория инвалидов	Форма обслуживания - способ предоставления услуг инвалидам – *(отметить выбранный способ знаком плюс +)*				
	На объекте – по варианту:		На дому	Дистанционно	Не организовано
	«А»*	«Б»**			
К (передвигающиеся на креслах-колясках)					+
О-н (поражение нижних конечностей)					+
О-в (поражение верхних конечностей)					+
С-п (полное нарушение зрения – слепота)					+
С-ч (частичное нарушение зрения)					+
Г-п (полное нарушение слуха – глухота)					+
Г-ч (частичное нарушение слуха)					+
У (нарушения умственного развития)					+
Все категории инвалидов* **					

*- вариант «А» - **универсальный проект** - доступность для инвалидов любого места в здании, а именно – общих путей движения и мест обслуживания – не менее 5% общего числа таких мест, предназначенных для обслуживания (но не менее одного)*

*- вариант «Б» - **разумное приспособление** - при невозможности доступного оборудования всего здания выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в данном здании*

- заполняется только в случае, если способ единый для всех категорий

***Примечание:** если для какой-то категории МГН организовано несколько форм обслуживания, то все они*

3.4. Доступность структурно-функциональных зон объекта на « 21 » декабря 2017 г.*

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны**	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов***							
		К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	ДУ	ДУ-пп	ВНД	ДУ-пп	ВНД	ДУ-пп	ВНД
2	Вход (входы) в здание	ДУ	ДУ	ДУ-пп	ВНД	ДУ	ВНД	ДП	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	ВНД	ДУ-пп	ВНД	ДУ	ВНД	ДП	ВНД
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ВНД	ВНД	ДУ-пп	ВНД	ДУ	ВНД	ДП	ДП
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ДУ	ВНД	ДП	ДП
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	ВНД	ДУ	ВНД	ВНД	ВНД	ДП	ВНД

- указывается дата обследования, соответствующая приложению 1к Паспорту доступности «Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН»; при повторном обследовании делается ***Вкладыш*** *к Паспорту доступности и указывается дата повторной оценки по настоящему пункту*
- если зона отсутствует или не закреплена за организацией, расположенной на объекте, в соответствующей строке делается отметка (запись) об этом

- указывается по каждой зоне доступность ее для каждой из 8 категорий инвалидов и других МГН:
ДП- *доступно полностью (барьеры отсутствуют, требования нормативно-технических документов выполнены);*

ДУ-им *- доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности техническими решениями (отклонения от нормативно-технических документов согласованы с представителем общественного объединения инвалидов);*

ДУ-пп *- доступно условно с помощью персонала (согласовано с общественным объединением инвалидов);*
ВНД *– временно недоступно (имеются существенные барьеры, на момент обследования не устранены)*

3.5. Состояние доступности объекта и услуг (итоговое заключение) на « 21 » декабря 2017 г.*

Категория инвалидов	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У	Все категории**
Состояние доступности на момент обследования***	ДУ	ДУ	ДУ-пп	ВНД	ДУ-пп	ВНД	ДУ-пп	ВНД	
Ожидаемое состояние доступности объекта и услуг после выполнения работ:									
1 этапа *(неотложных работ)*	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	ДУ-пп	
2 этапа *(отложенных работ)*	ДУ-пп	ДП	ДУ-пп	ДУ-пп	ДП	ДП	ДП	ДУ-пп	ДП
3 этапа *(итоговых работ)*	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП

- аналогично пункту 3.4 (см.)
- заполняется только в случае, если по всем категориям единая оценка
- в этой строке указывается решение о состоянии доступности объекта и предоставляемых услуг для соответствующих категорий инвалидов: ***ДП*** *-* ***доступно полностью;*** ***ДЧ*** *–* ***доступно частично;*** ***ДУ-им*** *-* ***доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности;*** ***ДУ-пп*** *-* ***доступно условно с помощью персонала на объекте;*** ***ДУ-дом*** *–* ***доступно условно с предоставлением услуг на дому (ином месте пребывания инвалида);*** ***ДУ-дистант*** *–* ***доступно условно с предоставлением услуг дистанционно;*** ***ВНД*** *– временно недоступно*

Примечание: *Информация о состоянии доступности объекта и услуг на момент обследования отражается на сайте организации, а по приоритетным объектам - также на карте доступности*

3.6. Объект является приоритетным (*да*, нет) _____
Указать, когда включен в реестр приоритетных объектов (_____ год), в целевую программу (_____ год)

Управленческое решение (по обеспечению доступности объектов и услуг)

4.1. Работы по обеспечению доступности объекта и предоставляемых услуг*

Этапы и виды работ по обеспечению доступности объекта и услуг	Возможный результат доступности	Ожидаемый результат доступности по категориям МГН (*отметить знаком плюс +*)							
		К	**О-н**	**О-в**	**С-п**	**С-ч**	**Г-п**	**Г-ч**	**У**
1 этап (неотложные мероприятия)									
1.1 Обеспечение доступа к месту (местам) предоставления услуги (услуг) на объекте путем оказания работниками организаций помощи с согласованием с ООИ	**ДУ-пп**		+	+	+	+	+	+	+
1.2 Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)	**ДУ-дом**								
1.3 Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате	**ДУ-дистан**								
Срок завершения 1 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности _____ года									
2 этап (отложенные мероприятия)									
2.1 Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в т.ч. к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б») с согласованием с ООИ; путем приобретения технических средств адаптации (и информации), проведения ремонтных работ	**ДУ-им**	+	+						
2.2 Обеспечение доступности объекта путём выполнения ремонтных работ и приобретения технических средств адаптации (и информации) с соблюдением требований нормативно-технических документов в проектировании и строительстве									
2.2.1 По варианту «А»	**ДП**			+	+	+	+	+	+
2.2.2 По варианту «Б»	**ДЧ**								
Срок завершения 2 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности _____ года									
3 этап (итоговые мероприятия)									
3.Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам									
3.1 По варианту «А»	**ДП**								
3.2 По варианту «Б»	**ДЧ**								
Срок завершения 3 этапа, контроля его исполнения и актуализации информации на сайте организации и карте доступности _____ года									

4.2. Для принятия решения о выполнении работ на объекте требуется / не требуется:
согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства,*

архитектуры, охраны памятников, другое) _____
техническая экспертиза _____
разработка проектно-сметной документации _____
согласование с вышестоящей организацией (с собственником объекта) _____
заключение дополнительного соглашения с арендодателем _____
рассмотрение на _____

(наименование координирующего органа в сфере обеспечения доступной среды для инвалидов)
иное _____

4.3. **Работы, требующие обязательного согласования с полномочным представителем общественного объединения инвалидов** (*пункт 1.1 и пункт 2.1 раздела 4.1):*

Согласованы без замечаний Дата «____» _____ 20____ г.
Согласованы с замечаниями и предложениями Дата «____» _____ 20____ г.

(прилагаются к «дорожной карте» объекта)
Замечания устранены Дата «____» _____ 20____ г.
Не согласованы. Необходимо согласовать до Дата «____» _____ 20____ г.

Особые отметки
Информация о доступности объекта и предоставляемых услуг размещена на:
Сайте организации (адрес) _____
Карте доступности (адрес) _____

ПРИЛОЖЕНИЯ к Паспорту доступности объекта и услуг:
Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг от **21 декабря 2017 г.**
План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности
для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта») от **21 декабря 2017 г.**
Маршрут (схема) движения инвалидов и других МГН на объекте 3 листа
Фотографии (структурно-функциональных зон и элементов объекта) (_____) штук
Материалы уполномоченных организаций по осуществлению контроля и надзора
_____
Наименование документа и выдавшей его организации, дата
Материалы (заключения) иных организаций по вопросам доступности объекта и услуг
_____
(сертификаты системы добровольной сертификации, документы общественного контроля и проч.)
7. Другое _____
(например, Вкладыш в Паспорт доступности – при повторном обследовании, в т.ч. контрольном)

Комиссия, проводившая обследование и составление Паспорта доступности
Председатель Турчук М.В. Турчук Директор
Подпись ФИО, должность
Члены комиссии:
Семёнова Т.К. зам. директора по общ. вопросам
Подпись ФИО, должность
Данилова Д.Ф. зам. директора по Х/Ч
Подпись ФИО, должность
Красникова Н.В. техник по обслуж. аппаратуры
Подпись ФИО, должность
Бутонец А.В. звукооператор
Подпись ФИО, должность

Приложение
к Паспорту доступности объекта и услуг № 1
Дата обследования « 21 » декабря 2017 г.

Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Городской Дом Культуры «Железнодорожник» МБУК ГДК «Железнодорожник

Наименование объекта

Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Пушкина, дом № 45

Адрес

№ п/п	Структурно-функциональные зоны и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и МГН* (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции / капитального ремонта):		Состояние доступности		
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)	На момент обследо-вания	После 1-го этапа (ДУ-пп)	После 2-го этапа
1.	**Территория, прилегающая к зданию** - Вход (входы) на территорию - Путь (пути) движения на территории - Лестница (наружная) - Пандус (наружный) - Автостоянка и парковка	1.1. Отсутствуют тактильные индикаторы на прилегающей территории 1.2. Отсутствует парковка для инвалидов 1.3. Отсутствует кнопка вызова персонала 1.4. Пандус наружный не соответствует нормативу	1.1. Организовать сопровождение персоналом 1.2. Установить кнопку вызова персонала 1.3. Привести в соответствие пандус	1.1. Установить тактильные указатели на путях движения 1.2. Установить мнемосхему территории 1.3. Сделать на прилегающей к территории парковку 1 паркоместо для инвалидов	-	О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У
2.	**Вход в здание** - Лестница (наружная) - Пандус (наружный) - Входная площадка (перед дверью) - Дверь (входная) - Тамбур	2.1. Отсутствуют тактильные индикаторы 2.2. Отсутствует телескопический пандус для входа в здание 2.3. Высота ступеней на крыльце не соответствует нормативному	2.1. Организовать сопровождение персоналом	2.1. Приобрести телескопический пандус для инвалидов 2.2. Отремонтировать ступени на крыльце, привести в соответствии с нормативом	Г-п Г-ч У	О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У

3.	**Пути движения внутри здания** - Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) - Лестница (внутри здания) - Пандус (внутри здания) - Лифт пассажирский (или подъемник) - Дверь - Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	3.1. Отсутствуют тактильные индикаторы 3.2. Отсутствует доступ на второй этаж 3.3. Отсутствие индукционных устройств 3.4. Отсутствуют опорные поручни в коридорах 3.5. Отсутствует мнемосхема	3.1. Организовать сопровождение персоналом 3.2. Установить мнемосхему	3.1. Установить тактильные указатели на путях перемещения МГН, в том числе на лестницах 3.2. Оборудовать коридор индукционной петлей 3.3. Установить опорные поручни вдоль коридора	Г-п Г-ч У	О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	К О О С С Г Г У
4.	**Зоны целевого назначения здания** - Кабинетная форма обслуживания - Зальная форма обслуживания - Прилавочная форма обслуживания - Форма обслуживания с перемещением по маршруту - Кабина индивидуального обслуживания Жилые помещения Места приложения труда	4.1. Отсутствуют индукционные устройства 4.2. Отсутствуют таблички с дублированием шрифтом Брайля	4.1. Организовать сопровождение персоналом 4.2. Организовать	4.1. Установить индукционные устройства в целевых помещениях 4.2. Установить таблички названия кабинетов с дублированием шрифтом Брайля 4.3. Установить сурдопереводчик	Г-п Г-ч У	О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У	К О О С С Г Г У

5.	**Санитарно-гигиенические помещения** - Туалетная комната - Душевая/ ванная комната - Бытовая комната (гардеробная)	5.1. Отсутствует тактильная мнемосхема санузла 5.2. Отсутствует кнопка вызова персонала 5.3. Отсутствуют поручни для раковины и унитаза 5.4. Отсутствуют крючки (держатели) для одежды и костылей 5.5. Отсутствует поворотное зеркало для МГН 5.6. Отсутствует сенсорный смеситель воды 5.7. Отсутствует сенсорный дозатор жидкого мыла 5.8. Кабинка в туалетной комнаты не соответствует нормативным параметрам	5.1. Установить поручни для раковины и унитаза 5.2. Установить кнопку вызова персонала 5.3. Установить держатели для костылей (трости) 5.4. Убрать кабинку	5.1. Установить мнемосхему санузла 5.2. Установить поворотное зеркало для МГН 5.3. Установить сенсорный смеситель для воды 5.4. Установить сенсорный дозатор для жидкого мыла	Г-п Г-ч	К О-н О-в С-ч Г-п Г-ч У	К С С С С Г Г У
6.	**Система информации на объекте** - комплексность - единообразие и непрерывность - оповещение о Чрезвычайных ситуациях **Сайт организации**	6.1. Отсутствует информация и навигация на объекте для МГН – указатели доступных помещений и путей движения	6.1. Организовать сопровождение персоналом 6.2. Установить тактильные пиктограммы 6.3. Нанести контрастную маркировку ступеней лестниц, дверных проемов 6.4. Разместить информацию на информационных стендах, в памятках, выдаваемых инвалиду, об организации доступности объекта и предоставляемых услуг	6.1. Установить свето-звуковые указатели	-	К О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч	К О О С С Г Г У
7.	**Пути движения к объекту от остановки**	7.1. Отсутствует выделенная полоса (Тротуар) для движения инвалидов остановки до места оказания услуги		7.1. Оборудовать полосу движения на пути движения от остановки до места оказания услуги	О-в Г-п Г-ч У	К О-н О-в Г-п Г-ч У	К О О С С Г Г У

* - *заполняется с учетом приложения 5 к Методике*

Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГН	**К**	**О-н**	**О-в**	**С-п**	**С-ч**	**Г-п**	**Г-ч**	**У**
- на момент обследования	**ДУ**	**ДУ**	**ДУ-пп**	**ВНД**	**ДУ-пп**	**ВНД**	**ДУ-пп**	**ВНД**
- после неотложных мероприятий (1-го этапа работ)	**ДУ-пп**	**ДУ-пп**	**ДУ-пп**	**ДУ-пп**	**ДУ-пп**	**ДУ-пп**	**ДУ-пп**	**ДУ-пп**
- после отложенных мероприятий (2-го этапа работ)	**ДУ-пп**	**ДП**	**ДУ-пп**	**ДУ-пп**	**ДП**	**ДП**	**ДП**	**ДУ-пп**
- после капитального ремонта / реконструкции (3-го этапа работ)	**ДП**	**ДП**	**ДП**	**ДП**	**ДП**	**ДП**	**ДП**	**ДП**

Приложение
к Паспорту доступности объекта и услуг № 2
Дата формирования « 11 » января 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор

МБУК ГДК «Железнодорожник»
Турчук М.В.
« 19 » января **2018 г.**

СОГЛАСОВАНО
Руководитель органа управления _____
_____ (_____)
.« 19 » января 2018 г.

План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Городской Дом Культуры «Железнодорожник» МБУК ГДК «Железнодорожник
Наименование объекта
Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Пушкина, дом № 45
Адрес

№ п	**Наименование мероприятий** *(в соответствии со ст. 15 федерального закона №181-ФЗ в редакции закона №419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)*	**Категории МГН** (буквенное обозначение)	**Срок исполнения** (и этап работы*)	**Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия** (источник финансирования)	**Примечание** *(дата контроля и результат)*
	I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам				
	Разработка проектно-сметной документации (для строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	(3 этап)	Муниципалитет	2025 г
	Осуществление строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	(3 этап)	Муниципалитет	2026 г
*	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)	Все категории	(2 этап)	Муниципалитет	2025-2026 г

3.1	**По территории объекта**				
3.1.1 3.1.2 3.2	Ремонтные работы: Приобретение технических средств адаптации: **По входу в здание**	Все категории	(2 этап)	Муниципалитет	2026 г 2025 г
3.2.1 3.2.2 3.3	Ремонтные работы: Приобретение технических средств адаптации: **По путям движения в здании**	Все категории	(2 этап)	Муниципалитет	2026 г 2025 г
3.3.1 3.3.2 3.4	Ремонтные работы: Приобретение технических средств адаптации: **По зоне оказания услуг**	Все категории	(2 этап)	Муниципалитет	2026 г 2025 г
3.4.1	Ремонтные работы:	Все категории	(2 этап)	Муниципалитет	2026 г
3.4.2	Приобретение технических средств адаптации:	Все категории	(2 этап)	Муниципалитет	2025 г
3.5	**По санитарно-гигиеническим помещениям**				
3.5.1	Ремонтные работы:	Все категории	(2 этап)	Муниципалитет	2026 г
3.5.2	Приобретение технических средств адаптации:	Все категории	(2 этап)	Муниципалитет	2025 г
3.6	**По системе информации -** обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов	Все категории	(2 этап)	Муниципалитет	2021-2026 г
3.6.1	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	Все категории	(2 этап)	Муниципалитет	2021 г
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	(2 этап)	Муниципалитет	2026 г
3.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организация для нее места ожидания	С	(2 этап)	Муниципалитет	2024 г
3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	Все категории	(2 этап)	Муниципалитет	2021 г

3.6.5	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)	Все категории	(2 этап)	Муниципалитет	2021 г
3.7	**По путям движения к объекту**				2021-2026 г
3.7.1	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	Все категории	(1 этап)	Муниципалитет	2021 г
3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	Все категории	(1 этап)	Муниципалитет	2026 г
II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ					
1**	**Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте** путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)				2019 г
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	Все категории	(1 этап)	Муниципалитет	2019 г
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению)	Все категории	(1 этап)	Муниципалитет	2019 г
1.3	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Все категории	(1 этап)	Муниципалитет	2019 г
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	Все категории	(1 этап)	Муниципалитет	2019 г
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Г, С	(1 этап)	Муниципалитет	2019 г

	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)		(1 этап)	Муниципалитет	2019 г
	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате		(1 этап)	Муниципалитет	2019 г
	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	Все категории	(1 этап)	Муниципалитет	2019 г

приятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт / реконструкция / строительство нового здания)
приятия, указанные ***в п. 3 раздела I*** *(при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов)* ***и в п. 1 раздела II,***
сат обязательному согласованию с полномочным представителем общественного объединения инвалидов

ІАСОВАНО
ставитель общественного объединения инвалидов
седатель Кемеровской областной организации ВОИ
ие организации
_____ **(Шмакова Валентина Ивановна)**
ия, Имя, Отчество
-238-54-48
инаты для связи

согласования «12» января 20 18 г.

совано без замечаний / с замечаниями *(ненужное зачеркнуть)*
ания и предложения со стороны представителя ООИ***:
_____

ет быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласия

Приложение №3
К Паспорту доступности объекта и услуг №____
Дата разработки "11" января 2018 г.

Схема движения МГН

МБУК ГДК «Железнодорожник»
Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Пушкина, 45.

Первый этаж



Антресольный этаж



Условные обозначения:

- Путь к основному эвакуационному выходу
- Путь к запасному эвакуационному выходу
- Направление к эвакуационному выходу налево
- Направление к эвакуационному выходу направо
- ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД - Указатель запасного выхода
- ВЫХОД - Указатель выхода
- Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз

Приложение №3
К Паспорту доступности объекта и услуг №_____
Дата разработки "____" _____20___г.

Схема движения МГН

МБУК ГДК «Железнодорожник»
Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Пушкина, 45.

Второй этаж



Условные обозначения:

- Путь к основному эвакуационному выходу
- Путь к запасному эвакуационному выходу
- Направление к эвакуационному выходу налево
- Направление к эвакуационному выходу направо
- ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД — Указатель запасного выхода
- ВЫХОД — Указатель выхода
- Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Приложение 4

К Паспорту доступности объекта и услуг №____

Фотографии (структурно-функциональных зон и элементов объекта)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Городской Дом Культуры «Железнодорожник»

1. Входы в здание





2. Пути передвижения на объекте



3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13





ЗАПАСНЫЙ
ВЫХОД

3. Санузел